



Firmato digitalmente da:

BRACCESI PRISCILLA

Firmato il 16/08/2023 12:14

Seriali Certificato:
1459161069207312284370317435989954112

Valido dal 26/11/2020 al 26/11/2023

ArubaPEC S.p.A. *Regione Toscana*

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

AREA TECNICA

Prot.

Campo nell'Elba, li 16/08/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE ED EXTRA URBANE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 259/2003 PER POSA DI FIBRA OTTICA.
"CONFERENZA DEI SERVIZI PRATICA SUAP 42/2023 - SPECIFICHE"

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0C12030 del 17/08/2023
Class: 06-04



Comune Campo nell' Elba
Area finanziaria tributaria – ufficio Attività Economiche e SUAP
Dr. Stefano SERVIDEI
Sede

Pec: Comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

In merito a nota inviata da Infratel Italia, acquisita al Prot. generale n. 10752 del 24/7/2023, ricevuta dall'area Tecnica il 24/07/23, con la quale si comunica l'impossibilità di ricevere la determina n.53 del 13/luglio/2023 con varie motivazioni, tra le quali quelle indicate nelle prescrizioni rilasciate dall'area tecnica stessa.

In merito a ciò siamo a specificare quanto segue:

1. In merito a scavi in "**micro trincea**" dove , come indicato da Infratel Italia, verrà effettuato "ripristino del manto di usura con malta elastica bituminosa", si comunica che preferibilmente lo scavo, ai fini della sicurezza stradale, dovrà essere effettuato sulla striscia bianca della carreggiata (con successivo ripristino della segnaletica stradale orizzontale) o da questa verso l'esterno, garantendo comunque, a fine lavoro, che non permangano dislivelli;
2. In merito allo scavo in "**trincea Tradizionale**" dove Infratel Italia comunica che verrà ripristinato il manto di usura, come definito dal Decreto Scavi, ovvero per una larghezza di 2,4 metri e spessore 3 cm, siamo a precisare quanto precedentemente indicato nelle Prescrizioni inviate, ovvero che "*per garantire il corretto andamento dei lavori e controllo sui ripristini stradali, il cronoprogramma lavori andrà concordato mensilmente con l'ufficio LL.PP. e Ambiente, prevedendo interventi "ad anello" che interessino percorsi stradali precisi, da iniziare e completare prima di affrontarne altri...*", garantendo comunque, a fine lavoro, che non permangano dislivelli;

TENUTO CONTO di quanto sopra;

PRESO ATTO del Progetto Esecutivo che interesserà la maggior parte della viabilità pubblica di questo Comune per 578 giorni solari come da Cronoprogramma allegato, si precisa che nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 15 settembre, con particolare attenzione ai mesi di luglio e agosto, al fine di garantire la sicurezza stradale le lavorazioni saranno limitate ad aree non trafficate , da concordare preventivamente con l'amministrazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP./Ambiente

Arch. Priscilla Braccesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI) documento di riferimento C.D.S. Infratel richiesta integrazioni.docx

tcl. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

– PG. 1 di 1